

# DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DIN-DVGW type examination certificate

NG-5146BM0553

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	Kisling AG Motorenstrasse 102, CH-8620 Wetzikon
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	Kisling AG Motorenstrasse 102, CH-8620 Wetzikon
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Dichtmittel für herstellerseitig zusammengefügte Gewindeverbindungen in Gasgeräten und Komponenten (5146)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Anaerobes Dichtmittel für metallene Gewindeverbindungen in Gasgeräten, Gasanlagen und Wasserheizungsanlagen, nicht zulässig für die Verwendung in der Gas-Installation nach DVGW-TRGI 2018
<b>Modell</b> <i>model</i>	Ergo. 4453
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 21-00121-KP01 vom 17.02.2021 (EBI) Baumusterprüfung: 16/203/5146/5 vom 18.10.2016 (EBI)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DIN EN 751-1 (01.05.1997)

70029-04-ANDE

**Ablaufdatum / AZ** 23.08.2026 / 21-0184-GNV  
*date of expiry / file no.*

19.05.2021 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*

